

Схема узла учета ООО "НУТЭП" к водоводу МУП "Водоканал города Новороссийска".  
 В точке подключения к водоводу МУП "Водоканал города Новороссийска"

- 1 – седелка компрессионная 315x2 мм.;
- 2, 5, 7, 11, 12 – затвор межфланцевый DN50 с приводом Genebre;
- 3,13 – манометр с 3 ходовым краном РОСМА 1МПа ;
- 4 – регулятор давления DN 65 АСТА-Р02/02(3)-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф;
- 5 – вантуз DN50 Dorot;
- 8 – грязевик DN50;
- 9 – счетчик воды Ду50 Meter BT-50ГИ с импульсным выходом;
- 10 – клапан обратный Ду50

- Материалы:
- Фланцы Ду50–16 шт.;
  - Фланцы Ду 65–2 шт.;
  - Резьба 2"–2 шт.;
  - Отвод 90 градусов–10 шт.;
  - Тройник PPR g=63 мм.– 3 шт.;
  - Тройник комбинированный g=63 мм. 3/4–2 шт.

